



REPERE REFERENCE	QUANTITE QUANTITY	CODE PART NUMBER	DESIGNATION DESIGNATION
A	2	13900	NAVILITE 48VDC TYPE A A TYPE NAVILITE 48 VDC
B	2	13920	SUPPORT DE NAVILITE NAVILITE BRACKET
C	1	13940	BOITE DE COMMANDE CONTROL BOX
E	—	13161	CABLE SOUPLE 4x1.5 4x1.5 FLEXIBLE CABLE

Les câbles doivent être blindés en présence de perturbations électromagnétiques
Cables must be shielded when used in electro-magnetic fields

- Conditions de mise en alarme :
- faible consommation de(s) lampe(s)
 - mise en court-circuit de(s) lampe(s)
 - manque d'alimentation
- Alarm conditions :
- low intensity of the lamp(s)
 - short-circuit of the lamp(s)
 - power supply failure

All dimensions are in mm.

INDICE	DATE	NATURE DE LA MODIFICATION
OBSTA		NAVILITE 48VDC TYPE A SECOURUES
Division CLAUDE		A TYPE NAVILITE 48VDC IN REDUNDANCY
3, Imprime de la Blanchisserie BP 56 51052 REIMS CEDEX (France) Tel. 03.26.85.74.00 Fax. 03.26.85.74.30		PLAN: CO.1007
Echelle: TOLERANCES GENERALES:		MATIERE: ANNULE ET REMPLACE
DESSINE PAR: HUVET	DATE: 17.11.10	VERIFIE PAR: APPROUVE PAR: DATE:
Email: info@obsta.com www.obsta.com		